

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ
РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОСПРОМНАДЗОР)

РАЗРЕШЕНИЕ № 05-989-2011
(регистрационный номер)

На право изготовления и применения в Республике Беларусь
технических устройств (Приложение 1) на объектах, поднадзорных
Госпромнадзору

(наименование вида работ или услуг)

Выдано фирме «GÜNTNER-TATA Hűtőtechnika Kft», Н-2890, Tata,
Szomódi, u.4 (Республика Венгрия)

(наименование и адрес юридического лица, его ведомственная принадлежность
или инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя и его адрес)

Свидетельство о государственной регистрации от «11» января 2011 г.
№Сg.11-09-000412/140, выданное Министерством Юстиции
Республики Венгрия

(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию)

Особые условия приложение 2

Разрешение выдано (продлено) на основании письма-заявки от
14.02.2011г., контракта №134/11 от 24.03.2011г., экспертного
заключения от 07.07.2011г.

(нему документов и экспертного заключения)

Разрешение выдано (продлено) «29» июля 2011г.

Разрешение действительно до «29» июля 2014 г.

Начальник Департамента
(должность)

М.П.



А.Н.Кудряшов
(расшифровка подписи)

Внесены изменения (дополнения) на основании _____
(указываются документы,

необходимые для внесения изменений (дополнений))

Выдано взамен ранее выданного разрешения _____
(номер, дата выдачи, срок действия)

(должность) М.П.

(расшифровка подписи)

Приложение 1
к разрешению Госпромнадзора
от 29.07. 2011 № 05-989 -2011

Перечень
технических устройств фирмы «Guntner-Tata Nutotehnika Kft»,
разрешенных для применения на объектах, поднадзорных Госпромнадзору

№ п/п	Наименование технических устройств	Марка
1.	Воздухоохладители аммиачные (испарители)	AGHN, AGFN, ADHN, GHS, GDS, GHT, GSSA, GSTA, GIKS, GIKN, GIKK, GANP, DHK, AGHK, ADHK.
2.	Конденсаторы аммиачные воздушного охлаждения	AGVH, AGVV, AGVD, AGVW
3.	Ресиверы	AGBH, AGBV
4.	Конденсаторы рассольные воздушного охлаждения	GVXH, GVXV, GVHV, GVW, GVH, GVV, GVD, GFW, GFH, GFV, GFD

Начальник Департамента

(должность, подпись)

М.П.



А.Н.Кудряшов

(инициалы, фамилия)

Особые условия:

1. Изготовление и контроль качества продукции производить в соответствии с требованиями « Правил устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок» 2006г., « Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением » 2006г.

2. Внесение изменений в техническую документацию и конструкцию оборудования возможно по согласованию с Госпромнадзором МЧС Республики Беларусь.

3. На все комплектующие изделия во взрывозащищенном исполнении других фирм-изготовителей, поставляемые совместно с оборудованием фирмы «Guntner-Tata Hutotehnika Kft» в Республику Беларусь у фирм-изготовителей должны быть Разрешения Госпромнадзора на право применения в Республике Беларусь.

4. Техническая документация на поставляемое оборудование должна соответствовать требованиям ГОСТ 2.601-2006 «ЕСКД. Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.610-2006 «ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов» и должна быть переведена на русский язык.

5. Паспорта ресиверов должны быть составлены в соответствии с Приложением №1 «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» 2006г.

К паспорту необходимо приложить:

5.1. Чертежи с указанием основных размеров.

5.2. Расчет на прочность, с приложением эскизов основных элементов сосудов, работающих под давлением: обечаек, днищ, люков, фланцев и др.

5.3. Инструкции по монтажу и эксплуатации.

5.4. Регламент пуска сосуда в зимнее время.

5.5. Копию разрешения Госпромнадзора МЧС РБ на право проектирования и изготовления для потребителей Республики Беларусь.

5.6. В паспортах оборудования указывать расчетный срок службы.

6. По вопросу продления разрешения обращаться в Госпромнадзор МЧС Республики Беларусь не позднее за 60 дней до истечения срока его действия.

Начальник Департамента

(должность, подпись)

М.П.



А.Н.Кудряшов

(инициалы, фамилия)